



Deskundig onderhoud

ANSUL onderhoudt elk type haspel. Onze daartoe opgeleide én REOB gecertificeerde servicemonteurs onderhouden hierbij alle haspels conform NEN-EN 671-3. Zij controleren tevens of de haspels herkenbaar en bereikbaar zijn. De haspels worden standaard voorzien van een onderhoudsetiket. U ontvangt een volledig servicerapport met daarbij een overzichtsjijst met de staat van alle haspels. Dit kan tevens als logboek dienen. Eventuele tekortkomingen worden ter plekke toegelicht en gerepareerd.

ANSUL houdt uiteraard rekening met uw persoonlijke wensen en met de activiteiten binnen uw organisatie. De werkzaamheden die we bij u verrichten zullen niet of nauwelijks van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. Dit zal zo goed mogelijk worden afgestemd.

Verwijzingen

- NEN-EN 671-3 algemene voorschriften voor onderhoud haspels;
- Bouwbesluit 2012.

Stappenplan onderhoud brandslanghaspels



1 Is de haspel vrij toegankelijk, herkenbaar gemarkeerd en zijn de bedieningsinstructies duidelijk leesbaar?



2 Verzegeling controleren



3 Controle binnenwerk en afdichtingen vervangen



4 Beoordelen werking slanggeleider



5 Slang volledig afrollen en controleren op beschadigingen



6 Meten minimale waterdruk (1,3 bar) en opbrengst (21 ltr/min) bij 3/4" slang



7 Noteren van de gemeten waarden van de test



8 Iedere 5 jaar afpersen van de slang



9 De perszak voorkomt waterschade



10 Afpersen op een druk van 12 bar



11 Begin van de slang wordt voorzien van een zegel



12 Slang wordt vakkundig gemonteerd en opgerold, zodat deze naar alle kanten goed afrolbaar is



13 Onderhoudstatus bijwerken



14 De haspel wordt verzegeld



15 Invullen servicerapport en logboek

